

Checklist Puertas Cortafuego

¿TU PUERTA CORTAFUEGO ESTA SEGURA?



EQUIPAMIENTO DE LA PUERTA

- ¿La manilla de la puerta está floja o falta?
- ¿Están todos los tornillos de fijación y bien apretados?
- ¿La manilla se acciona con suavidad y vuelve libremente a su posición horizontal?
- Si es una puerta situada en una vía de evacuación, ¿se abre hacia fuera y sin llave?



BISAGRAS

- ¿Las bisagras están fijadas con todos los tornillos bien asegurados?
- ¿Las bisagras están libres de virutas metálicas y de fugas de aceite que puedan indicar desgaste?
- ¿Las bisagras llevan marcado CE?



CERRADURAS

- ¿La hoja está bien fijada y funciona correctamente?
- ¿El picaporte mantiene la puerta firmemente cerrada sin dar portazos?
- ¿El picaporte y la palanca encajan por completo en el cerradero?
- ¿Hay depósitos de polvo metálico en el picaporte o en el cerradero?



CIERRAPUERTAS

- ¿La puerta se cierra completamente mediante un dispositivo de cierre automático?
- Abre la puerta 5° ó 75 mm. ¿Se cierra y queda bloqueada con el picaporte?
- ¿Esta correctamente instalado en la puerta y en el marco?
- ¿Esta en buen estado y no pierde aceite?
- Cuando está desbloqueado, ¿la puerta esta alineada con marco y junta?



DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN

- ¿El dispositivo de retención funciona correctamente? ¿Libera la puerta cuando se activa la alarma contra incendios?
- Hay que asegurar que los dispositivos de retención no obliguen a la puerta a forzar su propio mecanismo de cierre.



SEÑALIZACIÓN

- ¿Está colocado en ambos lados de la puerta el cartel: "Puerta cortafuegos. Mantener cerrada"?
- En todas las puertas con sistemas de apertura automática conectadas a la alarma contra incendios ¿está colocado el cartel: "Puerta cortafuego automática. Mantener el paso libre"?
- En todas las puertas sin sistemas de apertura automática, por ejemplo las de acceso a zonas de servicio (trasteros, vestuarios, etc.), ¿está colocado el cartel: "Puerta cortafuego. Mantener cerrada con llave"?




DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

- ¿El dispositivo antipánico o de emergencia funciona correctamente?
- ¿Todas las salidas están libres de obstáculos o elementos que dificulten la evacuación?
- ¿Las fijaciones del mecanismo de accionamiento, las bisagras y los cerraderos están bien fijados?



JUNTAS PERIMETRALES

- ¿Las juntas intumescentes/humo están en buen estado, completas y sin daños?
- ¿Las juntas son continuas alrededor del marco y de la hoja?
- ¿Las juntas están bien fijadas dentro del alojamiento del marco o de la hoja?



Descubre más sobre
nuestros cierrapuertas

